

飛沫防止用のシートの設置場所にご注意下さい

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用シートの設置が増えているところですが、商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、シートに着火する火災が発生しました。

ビニールシート等を設置する場合は、次のことに注意してください。

※シートには難燃性又は不燃性を有する物もあります、必要に応じて使用を検討しましょう



1. 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること



コンロ等からは十分に距離をとる



商品等の陳列に注意する

2. スプリンクラー設備の散水障害が生じない位置に設置するとともに、自動火災報知設備の感知器に未警戒部分が生じないようにすること

※天井等から吊下げてシートを設置する場合は特にご注意ください。



スプリンクラーヘッド付近にシートがあると散水障害となるので注意する。



感知器は熱や煙の流れを感知するものがあります特に煙感知器に影響がでやすいので注意する。

3. 避難の支障とならないよう設置すること



誘導灯がシートで隠れるなどして視認性が低下、避難経路に支障が出ないように注意する。