

違反公表制度による建物一覧

建物の名称	建物の所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他
ホテル網走湖荘	網走市字呼人78番地	スプリンクラー設備 設置義務違反	消防法第17条第1項	管理棟・第1新館・ 第2新館	スプリンクラー設備が未設置であり 初期消火が期待できず、延焼拡大の おそれがある。