

違反公表制度による建物一覧

建物の名称	建物の所在地	違反の内容	根拠法令等の条項	違反の位置	その他
ホテル網走湖荘	網走市字呼人78番地	スプリンクラー設備 設置義務違反	消防法第17条第1項	管理棟・第1新館・ 第2新館	スプリンクラー設備が未設置であり 初期消火が期待できず、延焼拡大の おそれがある。
特定非営利活動法人 夢の樹オホーツク	網走市字呼人807番地8	自動火災報知設備 設置義務違反	消防法第17条第1項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火 災の早期発見が遅れ、避難や初期消 火に影響が生じるおそれがある。